

Întrebare nr. 1

sa se specifice clar nr. de bucati si tipurile de stingatoare, pentru verificare stingatoare ;

Răspuns nr. 1

Cantitate totală stingatoare – 1.964

P6 - 1670

G2 - 270

G5 - 15

P50 - 2

SM 6 – 7

Întrebare nr. 2

2. nr. de bucati pentru verificare hidranti interiori

Răspuns nr. 2

Cantitate totala hidranti - 850

Hidranti interior - 826

Hidranti exteriori - 24

Întrebare nr. 3

3. La cap. 4 din caietul de sarcini se doresc pentru stingatoare 2 verificari/ an, conform normativelor in vigoare este o singura verificare/an.

Răspuns nr. 3

Se mentine cerinta din Caietul de Sarcini

Întrebare nr. 4

4. informatiile despre completarea ofertei nu se regăsesc si pe site-ul <http://www.primarie3.ro>, Informatii utile-Achizitii publice - Anunturi de publicitate /ADV

Răspuns nr. 4

Atat anuntul de participare cat si solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea, se regasesc pe site-ul primariei sector 3 – Sectiunea Informatii utile – Achizitii publice – ADV/Anunturi de publicitate Mai 2022