

Directia Operationala
Departament Mantenanta Specializata
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sect. 4, Bucuresti
Cod postal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor: Anca Simionescu

Nr/data: 315.152.666/08.05.2020

PRIMARIA SECTORULUI 3
Calea Dudesti , Nr. 191
Sector 3, Mun. Bucuresti
Cod postal:

Referitor la solicitarea dumneavoastra inregistrata cu nr. 315.152.666 din 07.05.2020 privind eliberarea avizului de traseu in scopul autorizarii lucrarilor de construire – Cresterea capacitatii de circulatie auto pe strada Drumul Intre Tarlale – se propune amplasarea largirea strazii „Drumul Intre Tarlale” la doua benzi pe sens de deplasare si doua trotuare pietonale amplasate lateral -mun. Bucuresti, sectorul 3, Zona Drumul Intre Tarlale, terenul este situat pe amplasamentul si adjacent strazii „Drumul Intre Tarlale”, cu o lungime de 2,30 km, in urma analizei documentelor, va restituim planul de situatie scara 1:1000 vizat de societatea noastra, proiect nr. 202003-S3/2020, elaborat de CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. completat cu datele solicitate si va comunicam urmatoarele:

Pe planul de situatie s-au suprapus componente sistemului de distributie gaze naturale aflate in exploatarea societății noastre.

Distrigaz Sud Retele are in derulare un program amplu de modificare a regimului de presiune in toate sistemele de distributie gaze naturale, drept pentru care, constructiile si/sau instalatiile subterane propuse, se vor amplasa/ poza la o distanta de siguranta minima admisa pentru regimul de presiune medie.

Lucrarile propuse afecteaza structura sistemului de distributie gaze naturale alcătuit din conducte, raccorduri, statii/posturi de masurare/posturi de reglare-masurare, rasuflatori, casete protectie GN si camine vana precum si din elemente subterane/supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel (in functie de situatia din teren).

In urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siguranta

1. Inainte de inceperea lucrarilor, este necesar ca executantul sa anunte in scris cu minim 48 de ore Distrigaz Sud Retele, Bucuresti - FOL Complex 3 Bucuresti la nr. fax 0213011819 si la telefon 0749692546 pe D-I. Filipescu Gabriel Sorinel, Sef FOL, in scopul delegarii unui reprezentant de specialitate care va identifica traseul retelelor de distributie gaze naturale si va stabili sondajele care sunt necesare spre a fi executate in toate punctele de intersectie si/sau de paralelism, acolo unde distanta dintre lucrările proiectate si retelele de distributie gaze naturale sau instalatiile de utilizare gaze naturale montate subteran, se afla sub incinta NTPEE aprobată prin Ordinul ANRE 89/2018 (distante minime admise pentru regimul de medie presiune, conform tabel 1 si 2).
2. Efectuarea lucrarilor de săpătură și umplutură în apropierea retelelor de distributie gaze naturale, la o distanță ≤ 2 metri se va executa exclusiv manual, cu atenție, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora.
3. În situația în care se constată o neconcordanță între planurile retelelor de distributie gaze naturale trasate și situația reală din teren, se vor opri lucrările și se va anunta Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai sus, care împreună cu proiectantul lucrării, vor stabili noiile condiții de continuare a lucrarilor.

4. In cazul in care lucrările de construire propuse afecteaza amplasamentul retelei de distributie gaze naturale, aveți obligația să modificați traseul acestor conducte iar, conform Legii 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea lucrărilor de proiectare și de execuție va fi suportată de către beneficiarul lucrărilor. Solutia de deviere va fi stabilită de Distrigaz Sud Retele fără a va percepe taxe suplimentare, în baza solicitării Avizului de principiu de deviere, conditionată de depunerea unei noi documentații și de copia prezentului aviz.
5. La întocmirea documentației se vor respecta Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, STAS 8591/1/1997 și Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
6. Conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, construcțiile și/sau instalările subterane propuse care se realizează ulterior retelelor de distribuție sau instalatiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran și care intersectează traseul acestora se vor monta/amplasa la o distanță de siguranță minima admisă pentru regimul de medie presiune, doar în cazul retelelor de distribuție, conform Tabel 1 "Distanțe de siguranță între conductele (retelele de distribuție/ instalările de utilizare) subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalări". Distanța de siguranță, exprimată în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale generatoarelor conductelor și construcțiile sau instalările subterane proiectate. În cazul în care lucrările se desfășoară în zona statilor de reglare, reglare-măsurare sau de măsurare, se vor respecta distanțele minime admise, conform Tabel 2 "Distanțe de siguranță între statii de reglare, reglare – măsurare sau măsurare a gazelor naturale și diferite construcții sau instalări".
7. Lucrările de intersecțare cu conductele și raccordurile de distribuție gaze precum și cu elementele subterane/ supraterane ce compun instalările de protecție catodică aferente conductelor de otel se vor executa conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.
8. Conducta de distribuție gaze naturale va fi subtraversată la minim 0,5 metri față de generatoarea inferioară a acesteia. Cablurile electrice vor subtraversa conducta de distribuție gaze naturale în tub de protecție care să asigure imunitatea conductei de distribuție gaze naturale, în cazul unei avarii la rețea electrică.
9. Se interzic prinderea (inglobarea) retelelor de distribuție a gazelor naturale în camine, canale tehnice și alte construcții subterane/supraterane, pe parcursul executiei lucrarilor.
10. Pe traseul rețelei de distribuție gaze naturale din otel decoperță sau aparentă, nu se vor depozita materiale de construcție sau piese metalice grele ce pot afecta izolația anticorozivă.
11. În cazul în care veti afecta izolația, banda avertizoare, firul trisor, rasuflatorile, etc. aveți obligația să refaceti și să aduceți la forma inițială rețea sau/sau reperele de identificare; lucrările se vor executa conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.
12. La execuțarea lucrărilor de refacere a tramei stradale, rigolelor și/sau trotuarelor, se va avea în vedere respectarea distanței în proiecție pe verticală a adâncimii de pozare a conductei de distribuție gaze naturale (aprox.0,9 m față de generatoarea superioară, inclusiv piesa de raccord), iar casetele de protecție GN și caminile de vana vor fi aduse la cota finală a trotuarelor și străzii; în locurile unde se amenajează trotuarul și există rasuflatori pentru spații verzi, acestea se vor înlocui cu rasuflatori pentru carosabil. În acest sens se vor elabora proiecte de specialitate de către operatori economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea și execuția acestora vor fi suportate de solicitantul lucrărilor de modernizare sau reabilitare a carosabilului.
13. Lucrările mecanice premergătoare asfaltărilor sau refacerilor de rigole și trotuare (frezari, debitari, compactari, etc.) vor tine cont obligatoriu de adâncimea minima de pozare a unei rețele de distribuție gaze naturale (conducte, raccorduri, vane de secționare,etc.).
14. Costul lucrărilor de reparări a rețelei de distribuție gaze naturale afectate ca urmare a eventualelor deteriorări, va fi suportat de către beneficiar; lucrările care necesită devierea traseelor rețelelor de distribuție gaze naturale ca urmare a condițiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente, vor fi suportate exclusiv de beneficiarul lucrărilor.
15. **Orice avarie a rețelei de distribuție gaze naturale trebuie anunțată imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205.55 46.**

16. In cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului de distributie gaze naturale sau instalatiilor de utilizare existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.
17. Va atentionam ca la aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distributie gaze naturale din zonele pe care s-au realizat lucrurile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in executie, beneficiarul si executantul acestor lucrari sunt direct raspunzatori.
18. Avariera sau deteriorarea retelelor de distributie gaze naturale precum si nerespectarea normelor privind zonele de protectie si siguranta a conductelor de distributie gaze naturale, se sanctioneaza conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. In cazul in care nu veti respecta conditiile impuse, veti suporta consecintele Legislatiei in vigoare, societatea noastra fiind exonerata de orice raspundere in cazul producerii de accidente.
19. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
20. Avizul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului 47/2003 al Ministerului Economiei si Comertului numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat si Certificatului de Urbanism nr. 245R/1828984 din 06.04.2020 eliberat de Primaria Generala a Municipiului Bucuresti.

Adrian Dobrea

DISTRIGAZSUD RETELE

Anca Simionescu

Sef Departament,
DIRECTIA OPERATIONALA

Direcția Operațională
operator.Cerere.Informatii

Specializat
(2)

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente: plan de situatie sc. 1:1000 cu plan GIS DGSR aferent;

Tabelul 1 si 2 din NTPEE

Achitat cu ordin de plata nr. 3321/06.05.2020 factura nr. ATP 1904497512





