Referitor la achizitia directa avand ca obiect : Centrala termica Scoala Gimnaziala nr. 88 (inclusiv montaj, accesorii, avizare ISCIR)
Adresa solicitare clarificari Anunţ: ADV 11371139/20.03.2020

Intrebare

In vederea ofertării solicitam urmatoarele clarificari :

1. Din cs rezulta ca trebuiesc montate 3 ct de 120 km.
   Trebuie ofertata doar achizitia si montajul+ avizare cele 3 centrale fara modificari sau achizitie al altor elemente din ansamblu : pompe, vas expansiune, fitinguri, dedurizator?

Raspuns

1. Da. Se vor achizitiona cele 3 centrale (inclusiv montaj, accesorii, avizare ISCIR) cu toate elementele necesare, astfel incat acestea sa fie functionale conform caietului de sarcini .