

Solicitare de clarificari + Raspuns

Având în vedere solicitarea de clarificări pentru Anunțul de publicitate ADV1212663 – *“Achizitie centrala termica (inclusiv proiectare, montare si accesorii, avizare ISCIR) la Scoala Gimnaziala Barbu Delavrancea”*

Solicitare:

Referitor la anuntul nr. ADV1212663 pentru "Achizitie centrala termica (inclusiv proiectare,montare si accesorii,avizare ISCIR) la Scoala Gimnaziala Barbu Delavrancea"

Inainte de a vizita amplasamentul,va rugam sa ne transmiteti caracteristicile pe care trebuie sa le indeplineasca centrala pe care doriti sa o achizitionati sau macar caracteristicile centralei existente (cati kW are,cate bucati,etc.).

Solicitam asta pentru a ne face o prima estimare de costuri sa vedem daca ne incadram in bugetul pe care l-ati alocat dumneavoastra.

Raspuns:

Va comunicam ca in incinta Scolii Gimnaziale Barbu Delavrancea sunt amplasate in camera centralelor situate la subsolul cladirii, doua centrale termice cu combustibil gaze naturale, de putere termica 85 kW fiecare.