

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Referitor la procedura de achiziție directă *“Lucrări de execuție branșament electric – post transformare (inclusiv proiectare, obținere avize, taxe, documentație pentru AC după caz, etc) la obiectivul de investiții “Lucrări de extindere Grădinița nr. 68 Str. Gura Ialomiței nr. 20, Sector 3, București” - ADV1325231*

Întrebare:

1. Postul de transformare se va monta la aproximativ 70m de Tabloul electric general (TEG) al Grădiniței. Lucrările, conform caietului de sarcini, fac referire doar la postul de transformare. În această situație nu sunt prevăzute lucrări de alimentare cu energie electrică TEG Grădiniță din Postul de transformare. Vă rugăm să ne comunicați dacă alimentarea TEF Grădiniță din Postul de transformare face sau nu obiectul prezentei achiziții.

Raspuns: Da, alimentarea TEF Grădiniță din Postul de transformare face obiectul prezentei achiziții.

Întrebare:

2. Dacă alimentarea TEG Grădiniță face obiectul prezentei achiziții vă rugăm să ne comunicați tipul și secțiunea cablurilor de alimentare și a protecțiilor din tabloul de joasă tensiune aferent postului de transformare.

Raspuns: Tipul și secțiunea cablurilor de alimentare și a protecțiilor din tabloul de joasă tensiune aferent postului de transformare vor fi stabilite de executantul lucrării și sunt incluse în prezenta achiziție. A se lua în considerare că procedura cuprinde atât proiectare cât și execuție.