

Obiectul achiziției: "Furnizare materiale metalice pentru delimitare și protecție"

- ADV1328536/11.11.2022

Solicitare de clarificări:

Buna ziua,

Avem rugamintea sa ne comunicati la reperul de la pozitia 3 "cablu 6x19+FC"-9000 buc , ce lungime doriti sa aiba bucatile de cablu ?

Multumim !

Răspuns autoritate contractantă:

Conform prezentei solicitări de clarificare, vă comunicăm faptul că: pentru poziția nr. 3, respectiv cablu 6x19+FC- 9000 buc., unitatea de măsură este reprezentată de ml., iar lungimea minimă per bucată să fie de 1000 ml.

Vă mulțumim !