

### **CLARIFICARE:**

Referitor la procedura de achiziție directă cu numărul de anunț ADV1149905, pentru "Execuție lucrări (inclusiv proiectare, obținere avize, taxe etc.) Creștere putere electrică la Liceul teoretic DECEBAL - lot 1 - Creștere putere electrică la Colegiul tehnic C.Nenițescu - lot 2 - Branșament electric (inclusiv proiectare, taxe avize etc.) Cresa Trapezului - lot 3 va solicităm următoarele:

-puterea absorbită solicitată pentru fiecare lot în parte , respectiv lot 1 și lot 2.

-puterea electrică absorbită necesară branșamentului electric pentru lot 3.

-locul de amplasare al grupului de măsură.

### **RASPUNS CLARIFICARE**

- **Lot 1** - Centrala termică Decebal: Pa : 35 de kw;
- **Lot 2** - Centrala termică Nenițescu : Pa : 35 kw
- **Lot 3** - Cresa Trapezului: Pa: 222kw.

Aparatele de măsură vor fi instalate la imobilele nominalizate.