

INTREBARE + RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARE

Intrebare:

1. Puterea electrica absorbita actuala, stabilita prin deviz ethnic de racordare existent
2. Necesarul de putere electrica absorbita (spor de putere)
 - 3.Modul in care se poate vizita amplasamentul lucrarii pentru a determina locul in care se doreste amplasarea grupului de masura.

Raspuns:

- 1) Puterea electrica absorbita actuala nu este relevanta in acest context intrucat prin caietul de sarcini ofertantul trebuie sa solicite catre E-DISTRIBUTIE MUNTENIA emiterea ATR-ului prin care va fi stabilita solutia tehnica de crestere a puterii electrice la corpul C din incinta Colegiului Tehnic Anghel Saligny.
- 2) Necesarul de putere electrica absorbita este de 108.3 kW.
- 3) Amplasamentul lucrarii poate fi vizitat astazi la ora 12.00, iar persoana prezenta din partea beneficiarului va fi dl.Tudoran Constantin, tel: 0770 664 625.